

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00123/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».

Адрес: 390047, Россия, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58.

ОГРН: 1046213008170. Телефон +74912911240, факс +74912911232.

№ 0026705

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».

Адрес: 390047, Россия, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58.

Филиал завода-изготовителя: Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Белгород, адрес: 308013, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14. ОГРН: 1046213008170. Телефон +74912911240, факс +74912911232.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО для судостроения и смежных отраслей, марок см. Приложение (без обкладочного материала или кашированные алюминиевой фольгой (ФА), или фольгированной стеклотканью (СТФ), или стеклотканью (СТ); содержание органических веществ не более 4,5%), выпускаемые по ТУ 6420-011-74182181-2015 с изм. 1-2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 6611/РС, № 6618/РС от 19.07.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РС 001368 от 19.07.2018 г. выдан ОС ООО ССУ "ДЭКУЭС" рег. № RA.RU.13ИК54; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК63.К00207 от 25.12.2018 выдан ОС АНО "АКАДЕММАШ" рег. № RA.RU.13ФК63. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.07.2019 по 22.07.2024



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ37.В.00123/19

(обязательная сертификация)

№ 0021021

Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО для судостроения и смежных отраслей марок: Плита ТЕХНО Судовая 30, Плита ТЕХНО Судовая 40, Плита ТЕХНО Судовая 60, Плита ТЕХНО Судовая 80, Плита ТЕХНО Судовая 100, Плита ТЕХНО Судовая 130, Плита ТЕХНО Флор Судовая 140, Плита ТЕХНО Судовая 150, Плита ТЕХНО Судовая 160, Плита ТЕХНО Судовая 180, Плита ТЕХНО Судовая 200 (без обкладочного материала) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО для судостроения и смежных отраслей марок: Плита ТЕХНО Судовая 30 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 30 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 30 СТФ, ТЕХНО Судовая 40 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 40 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 40 СТФ, Плита ТЕХНО Судовая 60 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 60 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 60 СТФ, Плита ТЕХНО Судовая 80 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 80 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 80 СТФ, Плита ТЕХНО Судовая 100 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 100 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 100 СТФ, Плита ТЕХНО Судовая 130 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 130 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 130 СТФ, Плита ТЕХНО Флор Судовая 140 СТ, Плита ТЕХНО Флор Судовая 140 ФА, Плита ТЕХНО Флор Судовая 140 СТФ, Плита ТЕХНО Судовая 150 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 150 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 150 СТФ, Плита ТЕХНО Судовая 160 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 160 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 160 СТФ, Плита ТЕХНО Судовая 180 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 180 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 180 СТФ, Плита ТЕХНО Судовая 200 СТ, Плита ТЕХНО Судовая 200 ФА, Плита ТЕХНО Судовая 200 СТФ (кашированные алюминиевой фольгой (ФА), или фольгированной стеклотканью (СТФ), или стеклотканью (СТ)) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

*(Handwritten signature)*  
подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия